



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Ачхой-Мартановская
межрайонная прокуратура**

ул. Х. Нурадилова, д. 128, с. Ачхой-Мартан,
Чеченская Республика, 366000

22.10.2010 № 7-14-2010
На № _____ от _____

Директору МБОУ «СОШ № 2
с.Катар-Юрт»
Ачхой-Мартановского муниципального
района
Чеченской Республики

Идиговой Х.Д.

ЧР, Ачхой-Мартановский район
с.Катар-Юрт,
ул.Орджоникидзе, 17.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о теплоснабжении и энергоснабжении

Ачхой-Мартановской межрайонной прокуратурой проведена проверка в общеобразовательных учреждениях на предмет исполнения законодательства о теплоснабжении и энергоснабжении в период подготовки к готовности к зимнему отопительному сезону, в ходе которой выявлены нарушения, допущенные должностными лицами МБОУ «СОШ № 2 с. Катар-Юрт» Ачхой-Мартановского района ЧР (далее – СОШ), требующие принятия мер прокурорского реагирования.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ) основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, качество, за жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов и

2020/12/9 12:29

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

С целью обеспечения надежной, безопасной и рациональной эксплуатации теплоустановок и содержания их в исправном состоянии приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 утверждены «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее – Правила), которые устанавливают требования по технической эксплуатации следующих тепловых энергоустановок: производственных, производственно-отопительных и отопительных котельных, паровых и водяных тепловых сетей всех назначений, включая насосные станции, системы сбора и возврата конденсата, систем теплоснабжения всех назначений (технологических, отопительных, вентиляционных, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха), теплоснабжающих агрегатов, тепловых сетей потребителей, тепловых пунктов, других сооружений аналогичного назначения.

Указанные Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих действующие тепловые энергоустановки (производственные, производственно-отопительные и отопительные котельные, паровые и водяные тепловые сети, системы теплоснабжения всех назначений).

Согласно п. 1.7 Правил, ответственность за выполнение настоящих Правил несет руководитель организации, являющейся собственником тепловых энергоустановок, или технический руководитель, на которого возложена эксплуатационная ответственность за тепловые энергоустановки в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем, результатами проведенной проверки установлено, что в нарушение требований п.п. 6.2.2., 2.1.2, 2.2.3, 9.2.9 Правил в СОШ: не организован контроль за соблюдением заданных режимов теплоснабжения (не выдерживается температура обратной сетевой воды); не назначен распорядительным документом заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов учреждения; не произведена промывка систем отопления после окончания отопительного периода; не ведется ежедневный контроль за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале.

Выявленные нарушения закона стали возможными в следствии неисполнения должностными лицами СОШ требований федеральных законодательств и предусмотренных Правил, в следствии чего, должностные лица, по вине которых допущены выявленные нарушения, подлежат привлечению к предусмотренной законом дисциплинарной ответственности.

Указанные нарушения технических требований в сфере эксплуатации тепловых энергоустановок, нарушают гарантированные законом права на жизнь и здоровье несовершеннолетних, обучающихся в образовательном учреждении, а также работников СОШ.

На основании изложенного, руководствуясь ч.3 ст. 7, ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин и условий, им способствующих.

2. В целях устранения нарушений закона:

- организовать контроль за соблюдением заданных режимов теплопотребления;

- назначить распорядительным документом заместителя ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок из числа управленческого персонала и специалистов учреждения;

- провести промывку систем отопления после окончания отопительного периода;

- организовать осуществление ежедневного контроля за параметрами теплоносителя (давление, температура, расход), прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в контрольных точках с записью в оперативном журнале.

3. Решить вопрос о привлечении к предусмотренной законом дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых в выявленных нарушениях будет установлена результатами служебной проверки.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменной форме не позднее месячного срока со дня вынесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии приказа о наказании виновных лиц.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



И.М. Ферзаули

Администрация Ачхой-Мартановского муниципального района
Чеченской Республики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2 с. Катар-Юрт»
Ачхой-Мартановского муниципального района
(МБОУ «СОШ №2 с. Катар-Юрт»)

Исх. №357

28.10.2020

Межрайонному прокурору
старшему советнику
юстиции
И. М. Ферзаули

На ваше представление №7-14-2020 от 22.10.2020 г. об
устранении нарушений законодательства о теплоснабжении и
энергоснабжении администрация МБОУ «СОШ № 2 с. Катар-Юрт»
сообщает следующее:


Представление рассмотрено с участием представителя межрайонной
прокуратуры. Перечисленные в Вашем представлении нарушения закона
признаны обоснованными и имеют свое объективное подтверждение в
деятельности МБОУ «СОШ №2 с. Катар-Юрт».

В ответ на представление, приказом по школе учитель ОБЖ Бачаев И. В.
назначен заместителем ответственного за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых установок. Оператором котельной
установки Гадаевым М. М. произведена промывка системы отопления;
ежедневно осуществляется контроль за параметрами теплоносителя,
прогревом отопительных приборов и температурой внутри помещений в
контрольных точках.

Ответственный, по чьей вине допущены нарушения, привлечен к
дисциплинарной ответственности. За невыполнение требований
действующего законодательства зам. директора по АХЧ Салгириеву А. Р.
объявлено замечание



Директор

 М. Д. Идигова

2020/12/9 12:30